SYM	MATERIAL	GPM	PSI	PATTERN	REMARKS
○	TORO 310-00-06	2.88	45	360°	INSTALL ON TRIPLE SWING JOINT
D	312-00-06	1.91		270°	
D	310-00-06	1.69		225°	
D	309	1.55		202½°	
D	308	1.38		180°	
D	307	1.21		157½°	
D	304	.70		90°	
D	312-10-02	1.91		270°	INSTALL ON RISER AS REQUIRED
D	310	1.69		225°	
D	308	1.38		180°	
D	307	1.21		157½°	
D	306	1.04		135°	
D	304	.70		90°	
◓	5705-10'-HLB	1.0	30	180°	
◔	5705-10'-QLB	.5		90°	

SYM	MATERIAL	GPM	PSI	PATTERN	REMARKS.
D	TORO 308-00-03	2.77	35	180°	INSTALL ON TRIPLE SWING JNT.
D	305-	1.73		112½°	
D	304-	1.34		90°	



TWIN SPRINGS PUMP HOUSE - REID PARK

NOTES:

1. LATERAL LINES: INSTALL NEW CLASS 200 PVC SIZES AS NOTED.
2. VERIFY SIZE OF EXISTING CONTROLLER. IF NOT SUFFICIENT SIZE REPLACE W/ PROVIDED RC-1200.